



Gemeinde: Parz.-Nr.: Geb.-Nr.:
Bauvorhaben: EGID:

Wärmeerzeugung

Zustand	Art des Wärmeerzeugers / Wassererwärmers	Wärmeleistung	Zweck
		kW	☐ H ☐ WW ☐ Proz.
		kW	☐ H ☐ WW ☐ Proz.

Energiebezugsfläche EBF: m² davon neu: m²
Installierte Wärmeleistung kW spezifische Wärmeleistung W/m²_{EBF}
Berechnete Norm-Heizlast (SIA 384.201): kW elektrische Notheizung: kW
Heizungsspeicher: ☐ Wärmedämmung serienmässig (Typenprüfung) ①
☐ Wärmedämmung vor Ort (gemäss SIA 384/1: 2022)
☐ Speicher als Kombispeicher ausgeführt (Warmwasserspeicher integriert)

Warmwasser

Wassererwärmung in Neubauten: ☐ Erwärmung mit min. 50% erneuerbarer Energie oder Abwärme
☐ Erwärmung direkt-elektrisch
Grund:
Wassererwärmung in bestehenden Wohnbauten: ☐ Vorwärmung mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung
☐ Erwärmung primär mittels erneuerbarer Energie oder Abwärme
☐ Bestehender Wassererwärmer mit min. 50% eigenerzeugtem erneuerbarem Strom
Warmwassertemperatur ≤ 60°C ☐ Ja ☐ Nein Grund:
Wärmedämmung der Warmwasserleitungen gemäss Vorschrift: ☐ Ja ☐ Nein Grund:
(Dämmstärken siehe Wärmeverteilung)

Abwärmenutzung

Im Gebäude fällt Abwärme an: ☐ Nein ☐ Ja, von:
Abwärme wird genutzt für: ☐ Heizung ☐ Warmwasser ☐ anderes:
Begründung, wenn nicht genutzt:

Wärmeabgabe

Wärmeabgabe nur in wärme-gedämmten Räumen ☐ Ja ☐ Nein Grund:
Wärmeabgabe: Heizkörper ☐ ≤ 35°C ☐ ≤ 50°C ☐ nein, Grund:
Lufterhitzer ☐ ≤ 35°C ☐ ≤ 50°C ☐ nein, Grund:
Flächenheizung ☐ ≤ 35°C ☐ nein, Grund:
TABS ☐ ≤ 35°C ☐ nein, Grund:
Einzelraum-Temperaturregelung: ☐ Thermostatventile
☐ Elektronische Regelung mit Einzelraum-Temperaturfühlern
☐ keine, Flächenheizung mit max. Vorlauf-Temperatur ≤ 30°C, jedoch mind. eine Regelung je Wohnung resp. Nutzereinheit

① Die Konformitätserklärung (Energieeffizienzverordnung) ist auf Verlangen vom Inverkehrbringer (Hersteller, Importeur) beizubringen. Planer/innen, Installateur/innen und Kontrolleure/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.

**Wärmeverteilung**

Wärmedämmung von Heizungs-
leitungen inkl. Armaturen und
Pumpen und Warmwasserleitungen
in unbeheizten Räumen oder im
Freien:

Rohr- nennweite	Zoll	min. Dämmstärke bei Dämmmaterial mit	
		$\lambda > 0,03 \text{ W/mK}$	$\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$
10 – 15	3/8" – 1/2"	☐ 40 mm	☐ 30 mm
20 – 32	3/4" – 1 1/4"	☐ 50 mm	☐ 40 mm
40 – 50	1 1/2" – 2"	☐ 60 mm	☐ 50 mm
65 – 80	2 1/2" – 3"	☐ 80 mm	☐ 60 mm
100 – 150	4" – 6"	☐ 100 mm	☐ 80 mm
175 – 200	7" – 8"	☐ 120 mm	☐ 80 mm

Dämmung gemäss Vorschrift:

☐ Ja☐ Nein

Grund:

Vorlauftemperatur $\leq 50^\circ \text{C}$

☐ Ja☐ Nein

Grund:

Erdverlegte Leitungen:

☐ keine☐ Ja, gemäss Vorschrift MuKEn 2014 gedämmt**Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung**

Anzahl Nutzungseinheiten: ②

☐ Wohnungen/Läden/Büros/Gebäude in Gebäudegruppe, etc.

Ausrüstungspflicht Neubau:

☐ Heizung☐ Warmwasser☐ pro Gebäude in
Gebäudegruppe

Ausrüstungspflicht bei
wesentlichen Erneuerungen:

☐ Heizung, Grund: Gesamterneuerung Heizungssystem☐ Heizung, Grund: Gebäudehüllensanierung im Wärmeverbund☐ Warmwasser, Grund: Gesamterneuerung Warmwassersystem

Installation der Messgeräte: ③

☐ Heizung☐ Warmwasser☐ pro Gebäude bei
Gebäudegruppe

Begründung für Befreiung von

Heizwärmeverbrauchsleistung: ②

☐ Spezifische Wärmeleistung $< 20 \text{ W/m}^2_{\text{EBF}}$

Wärmedämmung bei Flächenheizungen zwischen verschiedenen Nutzeneinheiten ②

U-Wert $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$:

☐ Ja☐ Nein

Grund:

② Die Vorschriften betreffend der Anzahl Wärmebezüge, betreffend der zulässigen Begründungen für Befreiungen von der Installationspflicht sowie betreffend der Dämmungen zwischen Nutzeneinheiten sind nicht in allen Kantonen identisch.

③ Es dürfen nur Geräte mit Zulassung durch das Bundesamt für Metrologie METAS oder entsprechender CE-Kennzeichnung eingesetzt werden.

Ferienhäuser / zeitweise belegte Gebäude

Handelt es sich um ein zeitweise belegtes Gebäude oder um eine Ferienwohnung?

☐ Ja☐ Nein

→ Wenn Ja: Nachweisformular EN-130 ist zusätzlich einzureichen.



Beilagen/Erläuterungen

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-in, Tel.:
Ort, Datum, Unterschrift:

Nachweis erarbeitet durch:

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt

Ausführungskontrolle: ☐ gleiche Person
oder: